



Generell KMA-plan
med checklista arbetsplatsolycka
samt generell riskanalys arbetsmiljö

BKMA

Dokumentnamn:

0423 Generell KMA-plan

Projekt:

1 Inledning

Denna arbetsmiljöanvisning gäller endast för mindre projekt. I de fall där mer omfattande arbeten skall utföras skall en projektanpassad KMA-plan upprättas enligt uppdelning i manual.

Projektspecifika uppgifter inklusive riskbedömning samt beställare och dennes organisation finns på den speciella arbetsorder/montageplan som finns utfärdad för mindre byggprojekt. Övergripande gäller AFS 1999:3 och AFS 2001:1.

Libergs skall tillse att denna generella KMA-plan samt ordnings- och skyddsregler finns tillgänglig hos arbetstagarna på arbetsplatsen.

Riskbedömning för arbetsmiljö, kvalitet och miljö utföres i arbetsordern.

Checklista arbetsplatsolycka skall fyllas i vid olycksfall.

Generell riskanalys arbetsmiljö skall alltid följas oavsett om risk finns förtecknad i arbetsorder/montageplan.

Ordnings- och Skyddsregler skall alltid följas på samtliga arbetsplatser hos Libergs.

2 Övergripande projektinformation

Entreprenör: Libergs Sweden AB

Adress: Karlsbodavägen 41 168 67 BROMMA

Brandskyddsansvarig: Projektledare enligt arbetsorder/montageplan

Arbetsmiljöansvarig: Projektledare arbetsorder/montageplan

Byggarbetsmiljösamordnare
BAS-U (om ikryssat i AO) Projektledare enligt arbetsorder/montageplan

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat dat./sign.	Godkänt sign.	BKMA
0423 Generell KMA-plan	2	2022-04-19/JC	2022-04-19/JC	2022-04-20/KS	
Sökväg:	C:\Users\Jacob\OneDrive\Skrivbord\BKMA\4 Medarbetare och resurser\Handbok tjänstemän\Nr 21 Generell KMA-plan\0423 Generell KMA-plan.docx				

Dokumentnamn:

0423 Generell KMA-plan

Projekt:

Checklista arbetsplatsolycka**Tidpunkt
Ange klockslag**

1. Ge nödvändig första hjälp
2. Ring 112, larma ambulans – brandkår – polis
3. Se till att vägvisare för ambulans finns
4. Säkra olycksplatsen för vidare olyckor
- 5 Se till att någon följer med den skadade till sjukhus
6. Kontakta ditt företag, och eventuellt andra berörda företag
7. Tillse att ingen lämnar arbetsplatsen

Arbetsledningen ansvarar för nedanstående

- Kontakta anhöriga till skadad.
- Kontakta Arbetsmiljöverket tfn 010-730 90 00 vid allvarliga olyckor.
- Var beredd på kontakt med polis och massmedia enligt BF9K-rutin.
- För samman alla inblandade till en trygg och avskärmad plats
- Låt ingen gå direkt hem
- Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga
- Erbjud nödvändig emotionell första hjälp
- Ordna socialt kontaktnät för kvällen
- Bestäm om/när återseende skall ske nästa dag
- Informera andra anställda om händelse och eventuella stressreaktioner
- Se till att anhöriga till skadad/avliden får besök från arbetsledning
- Genomför utredning av orsak och konsekvenser och gör en skriftlig sammanställning som skall lämnas till ledningen.

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat dat./sign.	Godkänt sign.	BKMA
0423 Generell KMA-plan	2	2022-04-19/JC	2022-04-19/JC	2022-04-20/KS	
Sökväg:	C:\Users\Jacob\OneDrive\Skrivbord\BKMA\4 Medarbetare och resurser\Handbok tjänstemän\Nr 21 Generell KMA-plan\0423 Generell KMA-plan.docx				

Dokumentnamn:

0423 Generell KMA-plan

Projekt:

Generell riskanalys arbetsmiljö - med åtgärder vid olika fall av risker

AFS	Aktivitet (verksamhet)	Riskbedömning	Åtgärder
	Transport över skolgård eller liknande	Påkörning	1 man går alltid framför fordonet.
1981:14	Arbete > 2 m höjd	Fallrisk	Livlina eller sele alternativt skyddsräcke eller ställning
	Verktyg utan tillsyn	Obehöriga kan använda verktyg och komma till skada	Verktyg som ej används skall förvaras i låst rum eller förvaras i låsbar verktygslåda
	Ren arbetsplats	Generell skaderisk	Skrapa, hålla rent
1999:3	Ej behöriga på arbetsområde	Risk för personskador	Avvisa dessa från arbetsområdet
1992:9	Heta arbeten	Brandrisk. Skador på ögon och andningsorgan	Städa arbetsområdet. Använd skyddsglasögon, finns risk för gaser eller annan rök skall ansiktsmask användas
1992:10	Arbete som orsakar buller	Hörselskador, störning på omgivning	Alltid hörselskydd på. Använda i första hand ljuddämpade maskin.
1999:3	Demontering, rivning	Klämrisk, ras. Skador på ögon och andningsorgan. Risk för strömförande elkablar.	Analys av konstruktion och av byggmaterial. Stämning vid behov. Kontroll av farligt material. Där så krävs skall användas skyddsglasögon, dammskydd och handskar. Eventuellt även livlina Kontroll att kablar är spänningslösa
	Trasigt glas	Skärskador	Använda skyddshandskar

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat dat./sign.	Godkänt sign.	BKMA
0423 Generell KMA-plan	2	2022-04-19/JC	2022-04-19/JC	2022-04-20/KS	
Sökväg:	C:\Users\Jacob\OneDrive\Skrivbord\BKMA\4 Medarbetare och resurser\Handbok tjänstemän\Nr 21 Generell KMA-plan\0423 Generell KMA-plan.docx				

Dokumentnamn:

0423 Generell KMA-plan

Projekt:

AFS	Aktivitet (verksamhet)	Riskbedömning	Åtgärder
	Undertaksarbete	Arbete över 2 m, fallrisk	Använda godkänd ställning som har stödben, räcken
1999:3, 1981:14	Takarbete	Genomtrampning Fallrisk	Inhämta information om tak- konstruktion. Medtag skivor att stå på under arbetets genomförande. Använd livlina, skyddsräcke, ställning eller sele.
1999:3, 1981:14	Arbete med bjälklag	Genomtrampning golv Fall, snubbelrisk	Använda livlina, skyddsräcken eller sele
	Reparation av golv, som är limmat med asfaltlim	Skador på ögon och andningsorgan, allergi.	Analys av lim Använda skyddsglasögon samt ansiktsmask
1999:3	Arbete i schakt	Nedstörtning. Risk att tappa verktyg.	Eventuellt ställning eller arbetsplattformar. Säkra verktygen med lina eller dylikt
1999:3 AFS 2005:15	Arbete med handdrivna elektriska maskiner	Defekt elmateriel Brännskador Livshotande chocktillstånd Vibrationer	Kontinuerlig genomgång av samtliga elverktyg, Kontroll av användningstid för vibrerande maskin
	Ensamarbete	Tunga lyft. Farliga maskiner eller material. Bli kvar.	Vara fler. Meddela PL/AL vid arbetsdagens slut.
	Arbete i eller i anslutning till nödutgångar	Blockerad utrymningsväg.	Se till att det är framkomligt till nödutgången.
	Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.	Fastna, kvävning, krossskador	Spont, ej ensamarbete, säkra släntlutningar. Utför arbetsberedning.
	Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.	Påverkan på kroppen, andningsvägar.	Utför arbetsberedning. Använd skyddsutrustning
	Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.	Påverkan på kroppen,	Utför arbetsberedning. Använd skyddsutrustning

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat dat./sign.	Godkänt sign.	BKMA
0423 Generell KMA-plan	2	2022-04-19/JC	2022-04-19/JC	2022-04-20/KS	
Sökväg:	C:\Users\Jacob\OneDrive\Skrivbord\BKMA\4 Medarbetare och resurser\Handbok tjänstemän\Nr 21 Generell KMA-plan\0423 Generell KMA-plan.docx				

Dokumentnamn:

0423 Generell KMA-plan

Projekt:

AFS	Aktivitet (verksamhet)	Riskbedömning	Åtgärder
	Arbete i närheten av högspänningsledning.	Överslag	Kontroll av ledningshöjd. Utför arbetsberedning.
	Arbete med risk för drunkning.	Drunkning	Använd skyddsutrustning Utför arbetsberedning.
	Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.	Utföres ej	Utföres ej
	Undervattensarbete med dykarutrustning.	Utföres ej	Utföres ej
	Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.	Utföres ej	Utföres ej
	Arbete vid vilket sprängämnen används.	Skador på person	Utför arbetsberedning, täcka, skyddsavstånd, endast utbildad personal.
	Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.	Påkörning	Avspärning, varselkläder
	Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen	Klämskador, påverkan på andningsorgan mm	Arbetsberedning, utbildad personal, skyddsutrustning.
	Arbete med farliga ämnen		Arbetsberedning, utbildad personal, skyddsutrustning.
	Arbete som orsakar damm eller andra olägenheter	Andningsvägar	Använd skyddsutrustning
	Risk för buller	Hörselskador	Använd bullerskydd och hörselkåpor
	Risk för dolda media	Påkopplad el, vatten, gas.	Säkerställ att media är avkopplat
	Risk för fallande föremål	Huvudskador	Använd hjälm

Dokumentnamn / plats	Version	Upprättat datum / sign.	Reviderat dat./sign.	Godkänt sign.	BKMA
0423 Generell KMA-plan	2	2022-04-19/JC	2022-04-19/JC	2022-04-20/KS	
Sökväg:	C:\Users\Jacob\OneDrive\Skrivbord\BKMA\4 Medarbetare och resurser\Handbok tjänstemän\Nr 21 Generell KMA-plan\0423 Generell KMA-plan.docx				